

## 節電、省エネ対策に関する取組み事例

担 当 者 等	事業者名：豊田化学工業株式会社 担当部局：経営改善委員会 担当者名：
取組名称	電力費削減計画
取組み概要	(何を・どのように・どうしたかを <u>できるだけ詳細に記入</u> してください。) 東日本大震災の影響を受け、業績の低下を最小限にするための施策の1つとして仕事の効率化・エネルギーのムダの排除に取り組んでいます。 1回目の実施内容（GW明から実施）を次に書きます。 1. 生産方法の効率化 (1) 生産準備の設備ONは原則として10分前からとする。 (2) 生産終了と共に照明、設備はOFFとする。 2. 照明 (1) 全工場・事務所の照明点灯は始業10分前からとする。 (2) 就業中の点灯は500ルクス以下とする。 (3) 休憩時間は全て消灯とする。 3. 空調 (1) 暖房は20度でエアコンをONにして23度でOFFにする。 (2) 冷房は29度でエアコンをONにして26度でOFFにする。
・期待できる効果等 ・投資額	1. 目 標     電力費低減20% まだデータはありません。 2. 投資額     1回目の実施内容では投資額はゼロ
備 考	