

節電、省エネ対策に関する取組み事例

担 当 者 等	事業者名：豊生ブレーキ工業(株) 担当部局：安全衛生環境部
取組名称	法遵守した照度確保による照明削減
取組み概要	<p>(何を・どのように・どうしたかをできるだけ詳細に記入してください。)</p> <p>事務所、生産ラインなどで最低照度を確保し、照明間引きを実施。</p> <p>1) 蛍光灯の間引き 28W120 本削減、32W690 本、40W150 本削減 計 960 本削減</p> <p>2) 昼休みの消灯活動や 17 時 30 分消灯活動（残業ゼロ推進）</p> <div style="text-align: center;">  </div>
・期待できる効果等 ・投資額	<p>電力削減 $28W \times 120 \text{ 本} \times 8H = 27KW$ $32W \times 690 \text{ 本} \times 8H = 177KW$ $40W \times 150 \text{ 本} \times 8H = 48KW$</p> <p>削減量・・・1.1 トン-CO2/月 工事費：発生なし</p>
備 考	